

Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Žadatel: [redacted]
Adresa (sídlo): [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

žádá odbor *stavební*, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova ul. 16

o poskytnutí této následující informace:

1.11. 2022, byla podána žadatelem: Moldex/Metric v.o.s. Janderova 525 562 03 Ústí nad Orlicí, ohláška na umístění jednoho zásobníku LPG. V přílohách, byly všechny relevantní požadavky, jako vlastníci infrastruktury, sousedé apod. Podání, bylo učiněno přes e-podatelnou. K dnešnímu dni (24.02.2023), stavební úřad v Ústí n/Orlicí nevydal ve věci žádnou písemnost.

Žádám tedy tímto o informaci, co se s podáním stalo.

Způsob poskytnutí informace:

Postačí email: [redacted]

Děkuji

Datum a místo: 24.02.2023

Podpis:




Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

Č.j.: MUUO/17839/2023/SÚ/Tó
Číslo spisu: 5028/2023
Spisová značka: SU-000-Tó/5028/2023
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Oprávněná úř. osoba: Tóthová
Tel: 465 514 268
E-mail: tothova@muuo.cz
Datum: 8. března 2023
Místo: Ústí nad Orlicí



Dne 26.02.2023 podal  žádost o poskytnutí informací, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na umístění stavby zásobníku LPG, objem 4850 l na pozemku p. č. 986/8 (*orná půda*) v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") Vám k výše uvedenému podání sděluje:

Moldex/Metrix v.o.s., Janderova 525, 562 03 Ústí nad Orlicí podala dne 30.01.2023 pod č.j.: MUUO/8893/2023/SÚ oznámení záměru na tlakovou nádobu – zásobníku LPG na p. č. 986/8 (*orná půda*) v katastrálním území Hylváty v obci Ústí nad Orlicí. Součástí oznámení záměru bylo Vámi vypracované požárně bezpečnostní řešení stavby ze dne 24.11.2023.

Stavební úřad dne 09.02.2023 pod č.j. : MUUO/12202/2023/SÚ/Tó vyzval stavebníka a přerušil řízení, jelikož předložené požárně bezpečnostní řešení, které jste vypracoval nedostatečně řeší problematiku vyplývající z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru § 41 odst. 2 v návaznosti zejména na technická pravidla TPG 402 01 Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů vydaná 01.01.2002 a stanovil lhůtu pro doplnění podkladů do 31.03.2023. Po doplnění požárně bezpečnostního řešení stavby bude pokračováno v řízení.

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu



Marie Tóthová
oprávněná úřední osoba

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg