


1187



Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí

Vaše č.j.: TEP/1106/2013/KP
Ze dne: 09. 08. 2013
Naše č.j.: MUUO/30771/2013/ŽP/Ku/74
Naše sp.zn.: ŽP-Vod/3793/2013
Evidenční list č.: 12356

Vyřizuje: Kubešová B.
Počet listů: 6
Počet příloh:
Počet listů příloh:
Tel. 465 514 216
E-mail: kubesova@muuo.cz

Datum: 18. 09. 2013

„Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ – změna č. 1

VEŘEJNÁ VÝHLÁŠKA
Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*),

společnosti **TEPVOS spol. s r.o.**, IČ: 25945793, se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí

uděluje povolení

změny stavby vodního díla „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ (ustanovení § 55 vodního zákona) před dokončením podle ustanovení § 15, odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona.

Změna stavby před dokončením spočívá v následujícím:

- 1) Ve výrokové části výše uvedeného rozhodnutí se v části „Stavební povolení se uděluje za těchto povinností:“ mění bod 13) :
- 13) Stavba vodního díla bude dokončena **do 30. 11. 2015**.
- 2) Během realizace stavby byly vyvolány změny, které se týkají následujících stavebních objektů:
- 1) **SO 1.31 (ul. Poříční)** – změna umístění ČS 5 na poz. parc. č. 159/5, k.ú. Hylváty (*původně poz. parc. č. 1275/5 a 1275/7, k.ú. Hylváty*). Jedná se o podzemní monolitickou jímku s armaturní šachtou. Součástí je propojení na stoky N-9 a P-9 obě **SO 1.05**, dále TV-1 – **SO 1.17** a NV5 – **SO 1.21**, přípojka NN a napojení na komunikaci v Poříční ulici.
 - 2) **SO 1.05 (ul. Potoční)** – přeložka vodovodního řadu 25a z materiálu PE DN 50 x 4,6 mm, dl. 37 m z poz. parc. č. 1051/2 na poz. parc. č. 1295/1 - ostatní komunikace a propojení kanalizační stoky D3 se stávající kanalizací na poz. parc.. č. 1295/1 a poz. parc. č. 1047, k.ú. Hylváty.
 - 3) **SO 1.07 (ul. Vrbová)** – umístění stoky N-4-2-1 z materiálu PP DN 250, dl. 20,69 m a šachet N41a a N41b na poz. parc. č. 1394/2, k.ú. Hylváty.
 - 4) **SO 1.11.1 (ul. Pražská)** – pod komunikací II/315 bude podvrtem na poz. parc. č. 97/1 v k.ú. Gerhartice umístěna kanalizace a to:
 - DN 200 u čp. 89 – odbočení P11.1-13
 - DN 200 u čp. 90 – odbočení P11.1-7
 - DN 200 u čp. 2 – odbočení P11.1-4
 - 5) **SO 1.08 (ul. Wolkerova a Čs. armády – viz přílohy situace č. 4 a č. 7)**
Geologickými podmínkami byla vynucena změna realizace stoky N-7 přes Wolkerovo údolí, kdy došlo k značnému sesuvu zeminy a ohrožení stability celého svahu směrem k Dukle. Posudek geologa stavbu zastavil. Další průzkumné práce potvrdily nestabilitu území, skalní podloží je v hloubce větší než 5 m a v délce větší než 170 m, což by si vyžádalo mikrotunelování a značný nárůst ceny a proto bylo přistoupeno k ekonomicky výhodnější variantě:
 - výstavbě nové ČS 12 na poz. parc. č. 1892/6, k.ú. Ústí nad Orlicí, včetně zpevněné plochy přední,
 - výtluaku NV12 z PE 160 x 14,6 mm, dl. 275,3 m na poz. parc. č. 1853/6, 2455/4, 2450/3, 1853/3, k.ú. Ústí nad Orlicí, se zaústěním do stávající šachty v ul. Čs. armády na poz. parc. č. 2533/1, k.ú. Ústí nad Orlicí, přes stoku NV12 z kameniny DN 300, dl. 3,4 m,
 - kabelové přípojky nn od čp. 1107 z pozemku p.č. 1932/1 v souběhu podél výtluaku pro ČS 12,
 - stoky BF-2 DN 600 ze SKL délky 31,2 m,
 - stoka N-7 se nebude realizovat,
 - narušený nestabilní svah bude zabezpečen 6-ti stabilizačními žebry, š. 1,2 m, dl. 17,9 m – 21,6 m, s odpadním potrubím dl. 69 m.
 - 6) **SO 2.15 (ul. Nádražní – M.R. Štefánika – viz příloha situace č. 2)**
 - realizace vodovodního řadu 1 z TLT DN 100 dl. 88,2 m za účelem zkapacitnění, navazující na přeložky vodovodních řadů 14.1 a vodovodního řadu 27 a přeložku řadu 2 z TLT DN 80, dl. 37,6 m.

7) SO 1.20 (ul. J.K.Tyla, Na Rámech, Karolíny Světlé - viz příloha situace č. 2)

- změna v trase výtlaku z ČS 1 – NV 1, na poz. parc. č. 2506/1, k.ú. Ústí nad Orlicí a ČS 2 – NV 2, na poz. parc. č. 2157/1, k.ú. Ústí nad Orlicí, do stávajícího kolektoru pod tratí ČD a Š 13.

8) SO 2.07 (ul. Pod Horou - viz příloha situace č. 2)

- přeložka vodovodního řadu 34 z TLT DN 300, dl. 7,20 m,
- přeložka vodovodního řadu 33 z TLT DN 150, dl. 38,64 m,
- změna materiálu vodovodního řadu 15 z TLT DN 80, dl. 284,65 m,
- vodovodní řad 26 – nebude realizován.

9) SO 1.07 (ul. Pod Horou - viz příloha situace č. 2)

- změna trasy stoky N-3-1 z PP DN 300, dl. 169,03 m,

10) SO 1.05 (ul. Potoční – viz příloha situace č. 4)

- rekonstrukce stoky D-3 – 2 část – DN 250 délky 104,7 m z důvodu malé DN.

11) SO 2.09 (ul. Potoční – viz příloha situace č. 4)

- přeložka vodovodního řadu 25a – 2. část z PE 90 x 8,2 mm, dl. 151,4 m.

12) SO 2 - část 2 vodovody (ul. Lázeňská – viz příloha situace č. 2 a č. 4)

Přemístění ze stoky C pod podjezdem ČD, za účelem její opravy.

- přeložka vodovodu DN 400 z TLT s ochranou proti bludným proudům, dl. 20,71 m pod podjezdem,
- přeložka vodovodu DN 250 z TLT s ochranou proti bludným proudům, dl. 23,9 m pod podjezdem,
- přeložka vodovodu PE DN 90, dl. 137,07 m pod podjezdem ČD k ul. Moravská.

13) SO 1.02 (ul. Nádražní, Na Ostrově, Karolíny Světlé, Sv. Čecha – viz situace č. 2 a č. 4)

- stoka C – změna DN a délek dle jejího skutečného umístění a DN zjištěné po odkrytí,
- posunutí C13 mimo objekt VÚB,
- změna způsobu realizace stoky C a C-O – výkopem.

14) SO 1.12 vložkování, dl. celkem 640,39 m (ul. Na Ostrově, Na Rámech, Karolíny Světlé, Lázeňská, Sv. Čecha – viz příloha situace č. 2 a č. 4)

- změna stoky C - vložkování podle skutečného umístění a profilů,
- úsek ČS město – C3, dl. 144 m je DN 1300/1600,
- úsek C3 - C11, dl. 306 m je DN 1000/1500,
- úseku C11-C13 a C16- C18, dl. 191 m je DN 800/1200,
- úsek z C16 do C17 – stoka pod žel. náspev je DN 800/1200 a bude vyvložkována.

15) SO 2 - část vodovody (ul. Pod Lesem – viz příloha situace č. 9)

- přeložka vodovodního řadu N-20 z PE 90 x 8,2 , dl. 193,6 m,

16) SO 2 - část vodovody (ul. Za Vodou – viz příloha situace č. 9)

- Přeložka vodovodního řadu 30a z PE D 63, dl. 121,5 m.

17) Výše uvedené a další drobné změny v některých SO jsou vyznačené v situacích změny č. 1 ze dne 02. 05. 2013. Jedná se mimo jiné o následující:

- **Situace č. 1** – k.ú. Kerhartice – změna materiálu u vodovodních řadů v Karpatech na PE z důvodu bludných proudů trati ČD,
- **Situace č. 2** – k.ú. Ústí nad Orlicí, Mendrik - změna umístění ČS 8 na stejném pozemku, stoky V-13, N-2, ul. Moravská – změna na stope B, posunutí RK 1, přeložka kabelu VN 35 kV pro možnost realizace OK4, řad 14.1 změna DN, v ochranném pásmu trati použití litinového potrubí proti bludným proudům na všech vodovodních řadech, změna na stope V-12-2 část, ČS 1, N-3-2, na řadu 26,

- **Situace č. 3** – k.ú. Ústí nad Orlicí: SO 1-1, ul. Zborovská – změna umístění A-7, ul. Mr Štefánika - přeložka vodovodu podél stoky BA, šachet BA3 až BA6 z TLT DN 100, dl. 53 m,
- **Situace č. 4** – k.ú. Hylváty: ul. Vrbová - změny na stoce N-4 a prodloužení o novou stoku N-4-2-1 z PP DN 250, dl. 20,7 m, změny na stoce N-7 – 1 část a 2 část; ul. Potoční, stoka D-3 2 část, z PP DN 250, dl. 104,7 m a změna stoky D-3 z PP DN 250, dl. 89,6 m, k.ú. Ústí nad Orlicí: změny na stoce C, vodovod v Lázeňské ul. a přeložky vodovodů, ul. Čs. armády a ul. Wolkerova – nový výtlač NV12 a stoka NV 12,
- **Situace 7** – k.ú. Hylváty: Dukla – změna stávajícího uložení stoky BG-2, dl. 104,74 m pro vložkování, změna na stoce BG, k.ú. Ústí nad Orlicí: Wolkerova ul. změna na stokách BF-1, BF-1-0, BF – 2, BF-3 – ze SKL DN 1000 délky 29,5 m, SK 5, přeložka vodovodu TLT DN 150, dl. 5 m, nová ČS 12 s výtlačem NV 12 z PE 160 x 14,6, dl. 275,31 m,
- **Situace 9** – k.ú. Hylváty: Lanškrounská ul. - změny na stoce D-8, Švermová – změny na stoce D-7, Pivovarská – změny na stoce D-4, Pod Lesem - změny na stoce N – 20, dl. 151,21 m, přeložka vodovodu N-20 z PE 90 x 8,2, dl. 201,7 m, ul. Za Vodou - přeložka vodovodního řadu 30a z PE D 63, dl. 121,5 m,
- **Situace 10** – k.ú. Hylváty: ul. Poříční, změna umístění ČS 5 a z toho vyplývající úpravy napojených sítí, ul. Za Vodou, změna na výtlačku TV-1, ul. Poříční – změna na stoce N-9.

Navrženou změnou č.1 budou nově dotčeny tyto pozemky:

k.ú. Ústí nad Orlicí: poz. parc. č. 56, 330/20, 1853/3, 1853/6, 1892/6, 1932/1, 2353/4, 2353/10, 2353/12, 2393/1, 2393/3, 2450/3, 2455/4, 2483/2, 2530, 2532, 2533/1, stav. parc. č. 280

k.ú. Hylváty: poz. parc. č. 159/5, 1047, 1051/2, 1295/1, 1394/2, 1430,

k.ú. Gerhartice: poz. parc. č. 97/1,

Ve všem ostatním zůstává rozhodnutí Městského úřad Ústí nad Orlicí pod č.j. 22267/2010/ŽP/2668/Slg/71 ze dne 29. 06. 2010 nezměněno.

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního rádu):

- TEPVOS , spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního rádu):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- VÚB a.s., Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí
- SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Svoboda Jiří, Zborovská 1039, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Šašková Marie, Třebovská 125, 562 03 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí, ze dne 09. 08. 2013, kterým požádal o povolení změny stavby „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ před dokončením (*podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod č.j. MUUO/28377/2013/ŽP/Ku ze dne 29. 08. 2013, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k témtoto podkladům. K dnešnímu dni neobdržel vodoprávní úřad k projednávané věci žádné další návrhy, námítky ani připomínky.

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč byl uhrazen dne 03. 09. 2013.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Jana Bucháčková

pověřená řízením odboru životního prostředí


Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění !

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: *18. 9. 2013*

Sejmuto: *3. 10. 2013*



Po nabytí právní moci obdrží:

1 x ověřenou dokumentaci změny stavby č. 1 a štítek „Stavba povolena“ s aktualizovanými údaji - (žadatel)

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na vědomí:

- TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí